

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP17001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

AT-N05VV-U

2. Verwendungszweck:

Elektrizitätsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen

3. Hersteller:

HEIRU A. & R. Heinz GmbH
Parndorferstraße 11/8
A-2460 Bruckneudorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

5. Harmonisierte Norm:

EN50575:2014+A1/2016

6. Produktzertifizierungsstelle:

EZÚ Elektrotechnický zkusební ústav, s. p.,
Pos Lisem 129, Prag 8 - Troja, Tschechische Republik

7. Erklärte Leistungen

Brandverhalten Eca
Gefahrstoffe Keine

8. Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der EU-Verordnung Nr. 305/2011 ist allein der in Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Ort: Telc

Datum: 10.07.2017

Unterzeichnet für den Hersteller
und im Namen des Herstellers von:

Ing. Rudolf Heinz

Funktion:

Geschäftsführer